

# 浄水場・下水道設備

2019年10月現在

納入	搬送物	搬送能力 (t/h)	ベルト幅 (w)	ベルトスピード (m/min)	機長 (m)	型式	顧客	設置場所
2005	しさ	1	500	10	23	垂直	官	新潟
2006	しさ	1	600	20	37	平型	官	愛知
2006	しさ	1	1000	20	32	急傾斜	官	愛知
2006	脱水汚泥	1.4	500	40	7	急傾斜	民	北海道
2007	しさ	1	600	20	13	平型	官	青森
2010	下水しさ・沈砂	0.6	500	20	35	垂直	官	神奈川
2010	下水しさ・沈砂	1.845	600	1.5	8	平型	官	神奈川
2010	下水しさ・沈砂	0.615	600	20	7	平型	官	神奈川
2010	し渣	1	500	20	9	平型	官	山形
2010	し渣	1	500	20	8	平型	官	山形
2010	し渣	1	500	20	8	平型	官	山形
2011	下水沈砂	1	500	20	9	平型	官	山形
2011	下水しさ	4	700	24	24	急傾斜	官	京都
2015	下水しさ	4	700	24	26	急傾斜	官	京都
2015	塵芥	7	600	24	7	平型	官	岡山
2017	下水汚泥脱水ケーキ	20	500	20	13	平型	官	山口
2019	脱水ケーキ	9	600	20	36	平型	官	福岡